

Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 1

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce ČOV za provozu a dostavba - Zhotovitel
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Identifikační údaje zadavatele

Název	OBEC KVĚTNICE
IČ/DIČ:	00640042/CZ00640042
Adresa sídla	K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice,
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Stanislav Plocek, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	Allowance s.r.o.
Kontaktní adresa:	Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 Krč
IČ/DIČ:	26140136/ CZ26140136
Pověřená osoba	Mgr. Daniel Glas, tel: 606055357, email: daniel.glas@allowance.cz

1 Odpověď na žádost o dodatečné informace

1.1 Zadavateli byla dne 20.01.2017 doručena žádost o dodatečné informace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz:

Jak si máme správně vyložit termín „ Neuznatelné náklady“, který je uveden v souboru výkazu výměr – objekt KVETNICE 08 - NEUZ - PS-01-NEUZNATELNÉ NÁKLADY Technologie ČOVDle výkresu souvisí s druhou linkou. Co má tímto zadavatel na mysli?

Odpověď:

Neuznatelné náklady tvoří dodávku zhotovitele, kterou si objednatel bude platit samostatně a nečerpá na ní dotaci. Nutno zhotovitelem veškeré činnosti, dodávky a služby ocenit a to i když jsou zařazeny ve složkách “ Neuznatelné náklady”.

2.2 Dotaz:

Dále ve VV jsou položky, ke kterým chybí informace (ROZMĚR, OBJEM ATD.)

17	K	R3501018	Kontejnery pro IHP - popelnice - kolik litrů ?	kus	2,000
----	---	----------	--	-----	-------

Odpověď:

Do nabídky ocenit popelnice běžných rozměrů s víkem, objemu 120 l – černá barva. Šíře 500 mm, hloubka 550 mm, výška max 1000 mm Prázdná hmotnost do 10 kg, max plnicí hmotnost 50kg.

2.3 Dotaz:

69	K	R3501022	kontejner na písek a štěrk - objem ?	kus	1,000
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------

Odpověď:

Do nabídky ocenit kontejner rozměrů. Šíře 2300 mm, délka 4500 mm, výška min 1400 mm

2.4 Dotaz:

61	K	HTL 02A	ruční zvedací zařízení (kočka) pro manipulaci s čerpadly v hlavní ČJ - nosnost, délka řetězu ?	kus	1,000
----	---	---------	--	-----	-------

Odpověď:

Do nabídky ocenit zvedací zařízení s nosností do 150 kg a délkou řetězu min 8 m.

2.5 Dotaz:

U Položky ř. 74 ve VV (na v! ýkresu č.PS01.3 – položka M01.05.01) je v TZ psáno H=70m, ale ve VV H=40m. Která hodnota platí?

74	K	HTL 24	Čerpadlo oplachové - užitkové vody umístěné na odtoku vyčištěné vody v šachtě 3 m ³ /hod H=40 m	kus	1,000
----	---	--------	--	-----	-------

Odpověď:

Do nabídky ocenit čerpadlo s výtlačkem H = 40 m, jak je uvedeno ve výkazu výměr

3 Související opatření

- 3.1 Zadavatel v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi nepřijímá žádné související opatření, a to z důvodu že lhůta pro podání nabídek je dostatečně dlouhá na to, aby se s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 seznámili všichni potencionální účastníci tohoto řízení a správně nacenili i tyto nově vysvětlené položky výkazu výměr.

Dne 24. 1. 2017

Za zástupce zadavatele

Mgr. Daniel Glas



Allowance s.r.o.
Korunní 810/104, 101 00
Praha - Vinohrady
IČ 26140136 ©